

新生ポンプ場更新工事が完了



正面



裏面



1・2・3号送水ポンプ室



1・2・3号送水ポンプ盤

【概要】

ポンプ場建屋(RC造118.4㎡)
 送水管(DIP-GX形φ300 L74.1m
 DIP-GX形φ200 L21.4m)
 送水設備(横軸片吸込多段渦巻ポンプ他)
 1・2・3号送水ポンプ盤、計装盤
 テレメータ盤、電気計装設備工
 引込受電盤、変圧器盤、電源切替盤
 非常用発電設備(屋内パッケージ型
 3φ3W220V 225KVA)ほか



引込受電盤・変圧盤・電源切替盤



テレメーター盤・計装盤



自家発電用燃料タンク



防災用自家発電設備

■ 新生ポンプ場建屋更新工事(R4-1)(建築)

株式会社 瀬戸口建設

代表取締役 田之上 猛弘
 鹿屋市串良町上小原3174-1
 TEL. 0994-63-2137

■ 新生ポンプ場場内送水管布設工事(R4-2)

大隅設備株式会社

代表取締役 栗脇 士朗
 鹿屋市上谷町7-12
 TEL. 0994-43-8822

■ 新生ポンプ場送水ポンプ設備工事(R4-3)

大洋設備有限公司

代表取締役 原口 聡
 鹿屋市横山町1553-2
 TEL. 0994-48-2507

■ 新生ポンプ場電気制御計装盤設備工事(R4-4)(1工区)

株式会社 明興テクノス

代表取締役社長 山ノ内 元治
 鹿児島市小松原一丁目10-8
 TEL. 099-269-2711

■ 新生ポンプ場電気制御計装盤設備工事(R4-4)(2工区)

株式会社 竹之内電機

代表取締役 竹内 博行
 鹿屋市新生町9-25-1
 TEL. 0994-43-7808

■ 新生ポンプ場電気設備工事(R4-5)

株式会社 旭電設

代表取締役 畠井 賢一
 鹿屋市串良町細山田5619-4
 TEL. 0994-31-0080

■ 新生ポンプ場非常用発電設備工事(R4-6)

株式会社 森電気

代表取締役 森 裕志
 鹿屋市笠之原町5-65
 TEL. 0994-42-3644

■ 新生配水系中央監視制御装置更新工事(R4-7)

株式会社 中央電機

代表取締役 秋永 一昭
 鹿屋市笠之原町30-29-2
 TEL. 0994-42-2217